

Утверждаю

Ректора ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы»

С.Т. Сагитов

«24» декабря 2020 г.

Согласовано

Начальник СБ ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы»

М.А. Мавлетбердин

«24» декабря 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Ответственного по университету, дежурного поста охраны ФГБОУ ВО «БГПУ им.
М. Акмуллы»
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.

г. Уфа
2020 год

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:

101 (с городского)
112 (с мобильного)

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ (звонить при ПОЖАРЕ)

- | | |
|--|--|
| 1. МБУ Служба спасения 112 г. Уфы | 112 (сот.)
123 (гор. тел.) 277-13-01,
279-90-00,
277-13-07 факс |
| 2. Пожарная часть №4 ФГКУ «22 ОФПС по РБ» | 255-99-97
256-86-46 |
| 3. МБУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Уфы | 254-99-84
03 (с городского) |
| 4. Управление гражданской защиты по Кировскому району города Уфы
(оперативный дежурный) - | 251-88-71
251-48-27 |
| 5. Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» - | 272-58-05 |
| 6. Директор студенческого городка ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» - | 251-33-03
8 989 952 34 72 |
| 7. Проректор по развитию имущественного комплекса ФГБОУ ВО «БГПУ
им.М.Акмуллы» | - 273-27-84
8 937-363-33-99 |
| 8. Начальник АХУ ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» | 8 987-603-16-53 |
| 9. Главный энергетик ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» - | 8 917-499-90-10 |
| 10. Главный инженер ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» - | 272-72-60
8 937-159-15-20 |

11. Начальник Службы безопасности ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» -	272-26-54 8 919-158-76-18
12. Отдел полиции №3 УВД г. Уфа - (гор.тел.)	02 279-46-80 273-24-57 272-85-90
13. УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ	256-36-88 251-48-27
14. МУП «Уфимские инженерные сети» ГО г. Уфа	255-15-17 252-10-89
15. ООО «БашРТС» (теплосети)	252-06-34 255-15-17 251-43-51 272-49-72 255-16-75
16. Южные водосети МУП «Уфаводоканал»	272-64-08 272-25-60
17. Южные канализационные сети МУП «Уфаводоканал»	272-60-86
18. Южные районные электросети ПО УГЭС	251-75-39 ф. 251-75-36
19. МБУСиБ Кировского района г. Уфа	274-49-73
20. Глава Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан -	279-90-10
21. Первый заместитель главы Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан -	279-90-11
22. Диспетчерская служба	8-987-254-02-95 294-02-95

1.1. При обнаружении пожара или явных признаков неконтролируемого горения (задымление, запах гари, повышении температуры и т.д.) дежурный поста охраны (далее охранник), ответственный от университета обязан:

1. Немедленно всеми возможными способами (включить тревожное оповещение, звонить, и т.п.) сообщить об обнаружении пожара всем сотрудникам и посетителям, руководителю или его заместителям. Если система тревожного оповещения не сработала, её следует включить вручную, нажав на кнопку ручного пожарного извещателя.
2. Удостовериться, что все эвакуационные выходы из здания открыты.
3. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 101 (с городского) или 112 (с мобильного) в пожарную охрану: назвать адрес предприятия, место возникновения пожара, свою фамилию, ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны.
4. Организовать немедленную эвакуацию людей и сообщить о начальнику АХУ ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмиллы». При эвакуации людей оставлять двери комнат и кабинетов прикрытыми но не запертыми на ключ. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту. Необходимо сохранять спокойствие и не допускать возникновения паники.
5. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии, отключить имеющиеся системы вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара. Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих подъездные пути к зданию, расположение пожарных гидрантов и планировку помещений.
6. Вызвать скорую помощь по телефону 03 (с городского) или 112 (с мобильного) и необходимые аварийные службы города.
7. До прибытия пожарных возглавить тушение пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, строго следуя следующим принципам:
 - 7.1. В случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, закатать в войлок, асбест, брезент, пальто. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усилит горение.
 - 7.2. В случае вспышки разлитого керосина, бензина или масла надо гасить пламя песком, землей, золой и/или пенным огнетушителем.
 - 7.3. Огнетушители используются в соответствии с инструкцией и схемой, которые указаны на огнетушителе.
 - 7.4. Для защиты органов зрения и дыхания использовать средство индивидуальной защиты, которые должны находиться на рабочем месте каждого сотрудника, а так же при эвакуации людей использовать необходимые средства (фонари, огнетушители).
8. Организовать вывод сотрудников и посетителей, не принимающих участие в тушении пожара, в безопасное место.

9. Следить за соблюдением требований техники безопасности людьми, принимающими участие в тушении пожара. В случае возникновения угрозы гибели людей немедленно, до приезда пожарной охраны, организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства.
10. Одновременно с тушением пожара организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей.
11. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, скорой помощи, оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу загорания, сообщить сведения, способствующие скорейшей ликвидации пожара, информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и технологических особенностях здания, наличии опасных факторов.
12. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

1.2. Действия ответственного, охранника при возникновении стихийных бедствий на объекте:

1. Доложить оперативному дежурному ЧОО, начальнику АХУ и главному инженеру ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы», при необходимости сообщить в территориальный отдел внутренних дел, пожарную часть, аварийные службы и службу МЧС;
2. В зависимости от стихийного бедствия принять меры по отключению энерго- и водоснабжения, эвакуации людей и имущества.
3. В случае возгорания действовать в соответствии с пунктом 1.1.

1.3. Действия ответственного, охранника при отключении электроэнергии:

1. Зафиксировать время отключения электроэнергии для последующего доклада;
2. Позвонить диспетчеру – 8-987-254-02-95, 294-02-95 вызвать дежурного электрика;
3. Доложить о происшедшем главному инженеру (8-937-159-15-20), коменданту.

1.4. Действия ответственного, охранника при авариях систем водо-снабжения, отопления, канализации

В случае обнаружения признаков аварии инженерных коммуникаций (появление следов протечки на потолке, стенах, трубах, течь воды из батарей, санитарно-технических приборов и т.п.) **охранник обязан:**

1. Установить место аварии и ее предполагаемую причину;
2. Доложить о происшедшем главному инженеру (8-937-159-15-20), коменданту; диспетчеру – 8-987-254-02-95, 294-02-95;
3. При необходимости организовать эвакуацию ценностей и документов из опасной зоны.

Инженер ПБ



Р.Р. Бадриев
