УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им.М. Акмуллы»
_____ С.Т. Сагитов
«___» _____ 2023 г.

Паспорт
доступности Учебного корпуса **№12 ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»** для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Учебный корпус №12.

1.2. Адрес объекта: РБ, г. Уфа, ул. Белякова, д. 25.

1.3. Сведения об объекте: 5 этажей, 3036 кв. м, земельный участок – 5299,9кв.м.

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1973 г.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет

1.6. Наименование собственника объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»

1.7. Форма собственности объекта: государственная

1.8. Пропускная способность объекта: 900,2360,580,3480

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: образовательная деятельность

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ среднего высшего профессионального образования

2.3. Форма оказания услуг: очное и заочное обучение

2.4. Категории обслуживаемого контингента: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды колясочники

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественным транспортом: маршрут городского транспорта до остановки «Пермская улица»

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 650 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 10 минут.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да .

3.2.4. Перепады высоты в пути: да.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1.	Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-В
2.	Вход в объект	ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С)
3.	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) ВНД (К, О, С)
4.	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И (О, К, Г) ВНД (С)
5.	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И (К, Г, О) ДУ (С)
6.	Система информации и связи	ДЧ-И

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:

Центральный вход в здание соответствует нормам доступности маломобильных групп населения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию на путях движения к зоне оказания услуг, установить информационную индукционную систему (портативную, стационарную).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо установить поручни на путях движения внутри помещения.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо перед входом нанести предупредительную тактильную полосу.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения.

Обеспечить доступ на верхние этажи с помощью мобильного лестничного подъемника. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов и одиночных ступеней с помощью приставных пандусов.

Обеспечить эвакуационные мероприятия для всех категорий инвалидов (предусмотреть передвижение по лестнице с верхних этажей с помощью ТСР лестничного мобильного подъёмника или оборудовать безопасные зоны).

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Удовлетворительно	
2	Вход в объект	Оборудовать поручнями	По мере выделения средств финансирования
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Приобретение мобильного лестничного подъемника. Предусмотреть преодоление перепадов высот с помощью приставных пандусов.	По мере выделения средств финансирования
4	Зона целевого назначения объекта	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	По мере выделения средств финансирования
5	Санитарно-гигиенические зоны	Установка кнопки вызова со шнуром	По мере выделения средств финансирования
6	Система информации и связи	Оборудовать здание дублированием звуковой информации, закупка индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	По мере выделения средств финансирования

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании акта обследования объекта от «29» мая 2023 г.

Председатель комиссии:

Проректор по экономической и административно-хозяйственной деятельности	Е.А. Дубницкий

Члены комиссии:

Проректор по воспитательной, социальной и образовательной политике	В.А. Шаяхметов
Начальник административно-хозяйственного управления	А.Х. Актуганов
Директор студенческого городка	Г.Р. Аиткулова
Начальник службы безопасности	И.Ю. Гайсин
Начальник юридического отдела	А.А. Боровикова
Главный специалист центра инклюзивного образования	Г.М. Мухаметова
Директор учебно-методического департамента	А.Р. Рахматуллина
Руководитель центра менеджмента качества	Г.Р. Гильманова
Руководитель отдела социальной и психологической поддержки обучающихся	Л.А. Мирсаетова
Директор Регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Республики Башкортостан» Член исполкома паралимпийского комитета России	Г.П. Дементьев